

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Вологодской области
16009, г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (817-2) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: mchs35@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району
162602, г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, телефон (820-2) 51-70-31; e-mail: ond34-35@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Череповец, ул. Коммунистов, 35
(место составления акта)

« 10 » февраля 2021г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 18**

Объект защиты: здание, территория, помещения объекта по адресу/адресам: Череповецкий район, п. Суда, ул. Гагарина, 18
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 18 от 31 декабря 2021 года Врио начальника ОНД и ПР по Череповецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области Хайруллина Романа Радисовича

(вид документов с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: юридического лица

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Судская школа искусств»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«22» января 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 1 час 00 мин. –
обследование объекта защиты:

«10» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность 1 час 00 мин. –
подготовка и вручение акта по результатам проверки

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Кузнецова Л.А. директор МБУДО «Судская школа искусств» 11.01.2021 г. в 14 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Баско Дмитрий Олегович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области.

При проведении проверки присутствовали: Кузнецова Людмила Анатольевна директор МБУДО «Судская школа искусств»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 2, 8 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 103 п. 2.; СП 5.13130.2009 п.13.15.7, п.13.15.3	МБУДО «Судская школа искусств»
2.	В здании и сооружении на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	ст. 4, 6, 82, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	МБУДО «Судская школа искусств»
3.	В здании, помещениях допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в распределительной коробке (скрутки электропроводов).	п. 35 «а» ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	МБУДО «Судская школа искусств»
4.	В здании, помещениях допущена прокладка электрических проводов по горючему основанию.	п. 35 «з» ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	МБУДО «Судская школа искусств»
5.	Ширина горизонтального участка путей эвакуации из коридора (по тех. паспорту № 12) через коридор (по тех. паспорту № 16) в коридор (по тех. паспорту № 19), выполнена менее 1,0 м (по факту 0,9м).	ст. 4, 6, 53, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	МБУДО «Судская школа искусств»
6.	Высота горизонтального участка путей эвакуации в свету по лестничной клетке, выполнена менее 2 м (по факту 1,6 м).	ст. 4, 6, 53, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2020	МБУДО «Судская школа искусств»
7.	Допущено размещение помещений выше 3 м для дополнительного образования детей (Ф4.1) в здании V степени огнестойкости.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 1.23* табл. 6* СНиП 2.08.02-89*, п. 6.13 табл. 6.13 СП 2.13130.2020	МБУДО «Судская школа искусств»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 18/1/1 от 10.02.2021г., определение о вызове от 10.02.2021 г.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району лейтенант внутренней службы



(Баско Д.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Кузнецова Людмила Анатольевна директор МБУДО «Судская школа искусств»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 10 " февраля 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)