

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области
(ГУ МЧС России по Вологодской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Вологодской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району
по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 35

Предписание № 5 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Судская школа искусств»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Уткина Алексея Александровича № 5 от "11" января 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15 ч 00 мин. "31" января 2022 г. проведена внеплановая выездная проверка: дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району лейтенантом внутренней службы Цокуровым Юрием Григорьевичем; инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району сержантом внутренней службы Забелинской Анастасией Сергеевной; юридического лица МБУ ДО «Судская школа искусств», расположенного по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, посёлок Суда, улица Гагарина, дом 18 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с директором МБУ ДО «Судская школа искусств» - Кузнецовой Людмилой Анатольевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479; п. 2, 8 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 103 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.15.7, п.13.15.3	15.08.2022	
2.	В здании и сооружении на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	ст. 4,6,82,151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	15.08.2022	
3.	Ширина горизонтального участка путей эвакуации из коридора (по тех. паспорту №12) через коридор (по тех. паспорту №16) в коридор (по тех. паспорту №19), выполнена менее 1,0 м (по факту 0,9 м).	ст. 4,6,53,151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	15.08.2022	

4.	Высота горизонтального участка путей эвакуации в свету по лестничной клетке, выполнена менее 2 м (по факту 1,6 м).	ст. 4,6,53,151 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст.46 ФЗ РФ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2020	15.08.2022	
----	--	---	------------	--

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области
лейтенант внутренней службы Цокуров Ю.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

“ 04 ” февраля 20 22 г.

(подпись)

Директор МБУ ДО «Судская школа искусств»
Кузнецова Л.А.

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил (а):

“ 04 ” февраля 20 22 г.