

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области
16009, г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (8172) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: mchs35@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району
162602, г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, телефон (8202) 51-70-31; e-mail: ond34-35@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 18 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Судская школа искусств»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Череповецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области Хайруллина Романа Радисовича
№ 18 от "31" декабря 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. "22" февраля 2021 г. по 11 ч 00 мин. "10" февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка:
дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Череповецкому району
лейтенантом внутренней службы Баско Дмитрием Олеговичем;
юридического лица МБУДО «Судская школа искусств», расположенного по адресу: Череповецкий район,
п. Суда, ул. Гагарина, 18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором МБУДО «Судская школа искусств» Кузнецовой Людмилой Анатольевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 2, 8 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 103 п. 2.; СП 5.13130.2009 п.13.15.7, п.13.15.3	02.08.2021	
2.	В здании и сооружении на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	ст. 4, 6, 82, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	02.08.2021	
3.	В здании, помещениях допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в распределительной коробке (скрутки электропроводов).	п. 35 «а» ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	02.08.2021	
4.	В здании, помещениях допущена прокладка электрических проводов по горючему основанию.	п. 35 «з» ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	02.08.2021	

5.	Ширина горизонтального участка путей эвакуации из коридора (по тех. паспорту № 12) через коридор (по тех. паспорту № 16) в коридор (по тех. паспорту № 19), выполнена менее 1,0 м (по факту 0,9 м).	ст. 4, 6, 53, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	02.08.2021	
6.	Высота горизонтального участка путей эвакуации в свету по лестничной клетке, выполнена менее 2 м (по факту 1,6 м).	ст. 4, 6, 53, 151 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2020	02.08.2021	
7.	Допущено размещение помещений выше 3 м для дополнительного образования детей (Ф4.1) в здании V степени огнестойкости.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ст. 46 РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 1.23* табл. 6* СНиП 2.08.02-89*, п. 6.13 табл. 6.13 СП 2.13130.2020	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Череповецкому району
лейтенант внутренней службы Баско Д.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ ” 20 21 г.

(подпись)



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил (а):

директор Кузнецов Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 10 ” февраля 20 21 г.